

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад № 48»  
(МАДОУ «Детский сад № 48»)  
624097, Свердловская область,  
Г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 6 б  
тел. 8(34368)79052  
e-mail. [bulanova@e1.ru](mailto:bulanova@e1.ru)

Начальнику ОНД и ПР  
ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
полковнику внутренней службы  
Бугреву Александру Ивановичу

исх. № 29 от 18.05.2023

## ХОДАТАЙСТВО Об исполнении решения (предписания) контрольного (надзорного) органа


На основании ст. 93 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», довожу до сведения об исполнении ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 129/1 от 05.10.2021 г..

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Проведенные мероприятия   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности |
|-------|---|---|---|
| 1     | Планы эвакуации на объекте защиты (здания) не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.  | Планы эвакуации размещены на 1 этаже здания, возле пожарных шкафов в количестве 2 шт. Фото прилагается.   | Выполнено   |
| 2     | Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не выполнены с уплотнением в притворах (не обеспечена герметичность двери в закрытом положении).  | Проведена замена дверей (2 шт), отделяющих лестничные клетки от общего коридора. Фото прилагается.  | Выполнено   |
| 3     | На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для потолка помещений и путей эвакуации: помещения группы № 5 (спальня, раздевалка); коридор 1 этажа правого крыла здания; помещения группы № 4 (игровая, спальня); помещения группы № 6 (игровая, раздевалка); помещения группы № 8; помещения группы № 11; помещения группы № 10 (игровая, спальня); помещения группы № 9 (игровая, спальня), методический кабинет. | В помещениях проведена замена линолеума. Сертификат и фото прилагается.<br>Проведен демонтаж клеевых потолков в помещениях ДОУ. Выполнен монтаж навесного потолка (плиты звукоизоляционные из минеральной ваты). Сертификат и фото прилагается. | Выполнено.  |
| 4     | Двери складских помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (помещение хранения спортивного инвентаря (1 этаж), помещения для хранения мягкого инвентаря (2 этаж)).   | Произведена замена дверей на противопожарные в помещении хранения спортивного инвентаря (1 этаж), помещении для хранения мягкого инвентаря (2 этаж). Акт выполненных работ и фото прилагается.  | Выполнено   |
| 5     | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях  | Определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения хранения спортивного инвентаря (1 этаж), помещения для хранения мягкого инвентаря (2 этаж). Техническая документация прилагается  | Выполнено   |

|   |  |  |           |
|---|--|--|-----------|
|   | пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (помещение хранения спортивного инвентаря (1 этаж), помещения для хранения мягкого инвентаря (2 этаж)).   |  |           |
| 6 | Транзитные воздуховоды системы вентиляции, проходящие через противопожарные преграды не оборудованы огнезадерживающими клапанами (помещение спортивного инвентаря, помещение приема пищи персонала (1 этаж)).  | Произведен монтаж огнезадерживающих клапанов (помещение спортивного инвентаря, помещение приема пищи персонала (1 этаж)). Фото прилагается.              | Выполнено |
| 7 | Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.<br>(помещение склада мягкого инвентаря не отделено ограждающими конструкциями (перегородками) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами от помещений кабинета психолога).         | Выполнены работы по отделению кабинета психолога от складского помещения ограждающими конструкциями из огнестойких материалов.. Фото прилагается.        | Выполнено |
| 8 | Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.<br>(помещения подвального этажа не отделены ограждающими конструкциями (перегородками) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами от помещений пищеблока (1 этаж) (грузовой лифт). | Выполнены работы по отделению пищеблока от подвального помещения (грузовой лифт) ограждающими конструкциями из огнестойких материалов. Фото прилагается. | Выполнено |

18.05.2023 г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 48»,  
Глушановская Ольга Святославна



(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 67744167063183145671718650923848673456886456354

Владелец Глушановская Ольга Святославна

Действителен с 20.08.2024 по 20.08.2025